




# SKPW\_6


Słup kompozytowy, wkopywany.  
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodnie z normą PN-EN 40-2.  
Wysokość 6000, wysokość całkowita 7000, wysokość dolnego cylindra 3000 wraz z częścią wkopywaną, średnica dolna  $\Phi 175$ , górna  $\Phi 70$ , grubość ścianki 3,2mm, drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150, tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B  
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C  
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPW 6		1. SKPW_6	4. tuleja
		2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
		3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast SA	A4
Rys.	M.Jurusik	29.06.2022	<i>[Signature]</i>		
Sprawdz.	G.Strzoda	06.10.22	<i>[Signature]</i>		
Zatwierdził.	A.Pietraszewski	10.10.22	<i>[Signature]</i>		